

舞阳县应急管理局

舞阳县应急管理局 2022 年以来开展行政指导统计分析报告

根据《关于做好舞阳县 2022 年度行政执法中关于行政指导情况统计分析报告工作的通知》要求，我局组织相关科室对 2022 年以来行政指导数据进行统计和分析，统计工作报告如下：

一、行政指导相关数据

2022 年以来，我局行政指导数为 53 项，无行政强制案件。

二、行政指导事中事后监管措施落实情况

2022 年以来，我局采取案前评估、案中审查、案后回访等方式，加强对行政指导工作的监督。积极参与市应急管理局的案卷评查，确保执法规范化。全面落实各项制度，提高行政指导服务水平。行政指导的主要内容包括：《河南省安全生产条例》、《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）、《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》（河南省人民政府令第 191 号）、《河南省生产经营单位安全生产主体责任规

定》等相关法律法规，指导企业落实好安全生产责任体系五落实五到位的同时，全面做好应急管理工作。

三、下一步工作打算

（一）进一步加强执法队伍建设，提升执法人员政治素质，端正执法理念。

（二）进一步加强法律知识学习，组织局内干部积极参加法制培训，积极参与案卷评查等相关活动，提高业务素质，打造应急执法良好形象。

（三）进一步完善相关法制制度，提升行政执法行为的规范性，提升执法质量，保障执法工作有序开展。



行政指导工作数据汇总表

填报单位（盖章）： 舞阳县应急管理局

填报时间：2023.7.21



行政指导				行政指导程序				行政指导方式							
依申请指导案件数	依职权指导案件数	结项件数	评估件数	即时行政指导件数	一般行政指导件数	重大行政指导件数	政策辅导件数	行政建议件数	引导奖励件数	走访件数	规劝提示件数	警示教育件数	案件回访件数	其他方式件数	
2	2	2	0	0	2	0				1	1				
表格未尽事宜，请另附纸张说明。															

联系人：

联系电话：

备注：1. 每季度一报，第1、3季度为季报，第2、4季度为分别为半年报、年报。

2. 有下属单位的，请汇总本机关和下属单位的数据统一填报。

行政调解案件情况统计表

报送单位：（盖章） 舞阳县应急局

填报时间：2023 年 7 月 21 日



项目	受 理		办 结										履行情况		
	调解案件总数	案件性质			调解成功							未成功	其他处理	履行	达成协议后 起诉或复议
		行政 争议 案件	民事 纠纷 案件	调解成 功总数	涉案金 额	涉案当 事人数	行政 争议 案件	民事 纠纷 案件							
单位	件	件	件	件	万元	人	件	件	件	件	件	件	件		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

填表人：

联系电话：

备注：1. 每季度一报，第 1、3 季度为季报，第 2、4 季度为分别为半年报、年报。

2. 有下属单位的，请汇总本机关和下属单位的数据统一填报。

附件 3

行政指导组织队伍情况统计表（ 2023 年度）



报送单位：（盖章）

填报时间：

组织机构建设情况		队伍建设情况		
指导机构数（个）	指导工作总人数（人）	人员构成		
		专 职	兼 职	
2	6		6	

填表人：

联系电话：

备注：有下属单位的，请汇总本机关和下属单位的数据统一填报。

43-7-53

舞阳县应急管理局
行政指导案卷

卷 号：舞应急指导字[2022]第 001 号

指导事项：及时整改各类现场安全事故隐患

指导对象：漯河润丰源新型建材有限公司


指导人员：王亚波、效宏涛

指导结果：完成

指导日期：2022 年 7 月 29 日

归档日期：2022 年 8 月 5 日

保管期限：长期




案 卷 目 录

[illegible]

舞阳县应急管理局

行政指导事项审批表

行政指导事项名称	漯河润丰源新型建材有限公司
行政指导事项简介	我局执法人员检查发现漯河润丰源新型建材有限公司存在以下 8 项问题：1. 生产车间吊装口缺少安全警示标识 2. 现场四色图与罐区的风险告知卡不一致 3. 母液罐区洗眼器水管堵塞 4. 丙酮、甲醛储蓄罐卸车处卸车操作规程不清 5. 罐区管道介质名称及流向标识不清 6. 罐区未按照规定安装可燃气体探测器 7. 丙酮储罐呼吸阀管道法兰缺少静电跨接 8. 母液罐区围堰孔洞未进行封堵；安全生产资料和生产现场管理相对混乱，安全管理水平和安全管理实效意识有待提高，为提高企业安全管理实效，深化双重预防体系建设，拟于 8 月 3 日对该公司进行现场指导。 承办人（签名）名： 2022 年 7 月 29 日
承办机构负责人 审查意见	 负责人（签名）： 2022 年 7 月 29 日
应急管理部门负责人 审批意见	  负责人（签名）： 2022 年 7 月 29 日

舞阳县应急管理局

行政指导通知书

编号： 舞应急行指通 2022 第 001 号

漯河润丰源新型建材有限公司：

为了督促你企业进一步提升安全管理实效，强化隐患排查治理有关工作，依据法律、法规、规章和政策，经你（单位）申请（本机关依职权），拟采取下列方式实施行政指导：

- ☐ 提示 ☐ 辅导 ☐ 建议
- ☐ 规劝 ☐ 回访 ☒ 其他指导方式

行政指导是一种不具有强制性、无法律拘束力的行政行为，你（单位）有权对是否实施、是否听从行政指导表达意见和建议，可以对行政指导的方式、内容等提出异议，如果你（单位）同意，请与我们协力合作，以便行政指导工作顺利开展。

行政指导对象意见：

签名（盖章）：王洪亮

联系方式：

2022年8月3日

我局联系人：王亚波

联系方式：7226105



舞阳县应急管理局 证据复制（提取）单



说明事项	在漯河润丰源新型建材有限公司有限公司厂区进行现场指导。		
证据来源	现场拍摄	证据种类	视听资料
提取人 (签名)	姓名: <u>王世波</u> 行政执法证件号: <u>16110524015</u> 姓名: <u>刘宏涛</u> 行政执法证件号: <u>16110524016</u>		
提取时间	2022 年 8 月 3 日		

舞阳县应急管理局

行政指导书

编号：舞应急行指 2022 第 001 号

漯河润丰源新型建材有限公司：

行政指导事由：我局执法人员检查发现漯河润丰源新型建材有限公司安全生产资料和生产现场管理相对混乱，安全管理水平和安全管理实效意识有待提高，为提高企业安全管理实效，深化双重预防体系建设，于 8 月 3 日对漯河润丰源新型建材有限公司进行现场约谈指导。

行政指导内容：一是告知漯河润丰源新型建材有限公司的安全生产违法行为 1. 该公司生产车间吊装口缺少安全警示标识；罐区未按照规定安装可燃气体检测仪；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条和第三十六条第一款。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项，处五千元罚款的行政处罚；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项，处一万元罚款的行政处罚；拟对漯河润丰源新型建材有限公司作出责令限期整改，共处人民币一万五千元罚款的行政处罚。二是督促漯河润丰源新型建材有限公司对存在的问题限期责令整改。

行政指导对象应注意的事项：请你单位高度重视，做好落实。

行政指导人员（签名及行政执法证件号）：王海波

舞阳县应急管理局

2022 年 8 月 3 日



舞阳县应急管理局 行政案件回访表

编号 舞应急行案回[2022]第 001 号

行政案件名称		对漯河润丰源新型建材有限公司进行指导
回访对象情况	单位名称(姓名)	漯河润丰源新型建材有限公司
	地址	舞阳县厦门路东段北侧
	法定代表人(负责人)	王洪亮
	联系方式	13569695780
回访方式	☒ 电话 其他方式	
回访内容	行政决定的履行情况和对行政相对人的建议：相关企业已做好落实，已对问题进行整改。	
	我局(单位)行政执法人员在执法过程中： 1. 是否做到严格、规范、公正、文明执法() 2. 是否指导、帮助当事人办理相关事项(纠正违法行为)() 3. 是否借执法为本人或他人谋利() 请在括号内写“是”或“否”，如执法人员存在违法或不当行为，请简要说明，谢谢！	
	你对我局(单位)执法的建议和需要帮助解决的问题：	
回访对象(签名)：王洪亮 行政指导人员(签名及证件号)：王洪亮 16110524015 敬宏涛 16110524016 2022年8月5日		

舞阳县应急管理局
行政指导文书送达回证

文书名称	行政指导通知书
文书编号	舞应急行指通 2022 第 001 号
送达人（签字）	王洪亮 赵宏涛
受送达人（签字）	王洪亮
送达地点	舞阳县厦门路东段北侧
代收人（签字）	
代收人与受送达人关系	
送达时间	2022.8.3
送达方式	直接送达
备注	

备注：经受送达人同意，可以采用传真、电子邮件、微信等能够确认其收悉的电子送达方式送达行政指导文书。



营业执照

统一社会信用代码 91411121337267632N

名称	漯河润丰源新型建材有限公司
类型	一人有限责任公司
住所	舞阳县厦门路东段北侧
法定代表人	王洪亮
注册资本	陆佰万圆整
成立日期	2015年04月22日
营业期限	2015年04月22日至2025年04月21日
经营范围	生产、销售亚硫酸盐和混凝土减水剂。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2015年 04月 22日





王亚波



舞阳县应急管理局

16110524015



效宏涛



舞阳县应急管理局

16110524016

